

Mantova, **24 MAG. 2021**

Prot. n. **402**

Oggetto: Comunicazione del fattore di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita agli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento di Mantova – anno 2020.

La normativa vigente per la Certificazione Energetica degli edifici, DM 26 giugno 2016, richiede ai gestori di sistemi di teleriscaldamento di dichiarare il fattore di conversione in energia primaria PEF (Primary Energy Factor) del vettore energetico "tecalore" fornito agli edifici o alle singole unità immobiliari allacciati alla medesima rete di distribuzione.

La società SEI Servizi Energetici Integrati Srl, in qualità di Gestore della rete di teleriscaldamento della città di Mantova, comunica che il PEF relativo all'anno 2020, calcolato in accordo alla normativa tecnica vigente UNI EN 15316-4-5/2008, è pari a


$$f_{p,TOT} = f_{p,nren} + f_{p,ren} = 0,9187$$

dove:

$f_{p,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = 0,9183

$f_{p,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile = 0,0004

IL DIRETTORE OPERATIVO
Sandro Gabrielli



Sei
Servizi energetici integrati s.r.l.
con socio unico
Soggetta a direzione
e coordinamento di Tea s.p.a.

via Taliercio, 3
46100 Mantova

tel. 0376 412.220
fax 0376 412.249

C.S. € 1.000.000,00 i.v.
C.F. P.I. R.I. 02169270200
REA CCIAA MN 230076
seisrl.mantova@legalmail.it
www.seimantova.it